Relatório de Análises 321044/2026.0.A

Amostra ID: 1876399

Proposta Comercial: PC6819/2021.3

ABNT NBR ISO/IEC 17025 CRL 0353

Data de Publicação: 30/10/2026 15:48

Identificação Conta	
Cliente: CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.	**CNPJ/CPF:** 10.531.501/0001-58
Contato: Gilson Rodrigues	**Telefone:** (11) 3532-9714
Endereço: Avenida Issa Marar, 2200 - Parque Residencial Samambaia - Bauru - São Paulo - CEP: 17.018-002 - Brasil	

Nº Amostra: 321044-1/2026.0 - Copa - SAU 02 - SP 225 - Rodovia João Batista Cabral Rennó - KM 282+090 - Paulistânia - Paulistânia/ SP	
Tipo de Amostra: Água Tratada	
Data Coleta: 22/10/2026 13:37	**Data Recebimento:** 23/10/2026 11:48
Atividade de Coleta: CO20786/2026	**Metodologia de Coleta:** SMWW, 24ª Edição 2023, Método 1060 e POP 23 / SMWW, 24ª Edição 2023, Método 1060 e POP 237 / SMWW, 24ª Edição 2023, Método 9060, POP 237 e 239

Resultados Analíticos

Item 12 - Resolução SS-65/2016 (Padrão) - Maestro Soluções

Análise	Resultado	Port. 888/2021	LQ	LD	Incerteza	Referência	Data/Horas Análise
Coliformes Totais	Ausência em 100 mL A/P	Ausência em 100 mL	-	-	-	SMWW, 24ª Edição, Método 9223 A e Ba.	23/10/2026 12:39
Escherichia coli	Ausência em 100 mL A/P	Ausência em 100 mL	-	-	-	SMWW, 24ª Edição, Método 9223 A e Ba.	23/10/2026 12:39
Cor Aparente	< 5 mg PtCo/L	15,0 mg PtCo/L	5	0,7969	-	SMWW, 24ª Edição, Método 2120 B	23/10/2026 12:28
Turbidez	< 0,152 NTU	5,00 NTU	1	0,152	-	SMWW, 24ª Edição, Método 2130 B	23/10/2026 12:13

Analises realizadas nas instalações do Cliente

Análise	Resultado	Port. 888/2021	LQ	LD	Incerteza	Referência	Data/Horas Análise
Cloro Residual Livre	0,21 mg/L	0,2 á 5,0 mg/L	0,01	-	0,027	POP 091	22/10/2026 13:37
pH	6,99 UpH	-	1,00	-	0,16	SMEWW, 24ª Edição, Método 4500-H+	22/10/2026 13:37

Especificações

Port. 888/2021: Portaria do Gabinete do Ministro/Ministério da Saúde Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Declaração de Conformidade

A presente amostra ATENDE, conforme parâmetro(s) analisado(s), aos padrões estabelecidos pela **Portaria do Gabinete do Ministro/Ministério da Saúde Nº 888, de 4 de Maio de 2021.**

Notas

Legendas:

LQ: Limite de Quantificação.
LD: Limite de Detecção.
Mg/peça: Miligrama por Peça.

A/P: Ausência ou Presença

mg PtCo/L: Miligramas de Platina Cobalto por Litro

mg/L: Miligrama por Litro

NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez

UpH: Unidade de pH

Port. 888/2021: Cloro Livre - Art.32 - Análise exigida de acordo com o desinfetante utilizado. É obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L de cloro residual livre ou 2 mg/L de cloro residual combinado em todo sistema de distribuição (reservatório e rede).
Port. 888/2021:pH - De acordo com o tempo de contato para desinfecção, faixa aceitável de 6,0 á 9,0 UpH.
Port. 888/2021: Cor Aparente: Outras unidades: 1 Unidade de Cor (uC) = 1 unidade Hazen (uH) = 1 mg Pt Co/L.
Port. 888/2021: Turbidez: Outras denominações: 1 FTU (Formazin Turbidity Unit) = 1 NTU (Nephelometric Turbidity Unit) = 1 uT (Unidade de Turbidez).
Informações Adicionais
A incerteza expandida (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%;
Os resultados apresentados neste documento e suas respectivas declarações de conformidade, quando aplicável, possuem interpretação restrita e se aplicam somente à(s) amostra(s) analisada(s);
Este relatório somente poderá ser reproduzido na íntegra, qualquer alteração ou reprodução parcial somente com autorização prévia por escrito do laboratório;
Regra de decisão adotada pela Controle Analítico: A(s) incerteza(s) expressa(s) nos relatórios não são consideradas ao fazer uma conclusão/declaração de conformidade a uma especificação ou norma, ficando a critério do cliente e(ou) parte interessada a aplicabilidade ou não das incertezas informadas.
As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia



Matheus Almeida Duarte
Biólogo
Signatário Autorizado
CRBio-01: 127165/01-D



Rodrigo Sylvain Ribeiro
Responsável Técnico
Signatário Autorizado
CRQ-IV: 03212653

Chave de Validação: 3f899f56ac6b451f89ee2a1826e08f32

A validação deste documento pode ser realizada em: controleanalitico.mylimsportal.cloud.